

令和5年度 放流量量・水質分析表

(相楽広域行政組合そうらく衛生センター)

年/月 項目		単位	令和5年												令和6年	自主基準値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
水量	放流量 月平均値	m ³ /日	44.5	44.1	49.2	43.7	41.8	37.1	39.1	45.2	40.7	33.0	48.3	41.4	71.8	
	水素イオン 濃度 (pH)		7.9	7.3	7.3	7.6	7.2	7.0	8.0	7.3	7.3	7.8	7.5	7.3	5.8~8.6	
水 質	生物化学的酸素 要求量(BOD)	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	10	
	化学的酸素 要求量(COD)	mg/ℓ	0.7	0.8	1.4	0.6	1.1	1.9	2.4	1.1	1.1	0.9	0.8	1.0	20	
	浮遊物質 量(SS)	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10	
	全窒素	mg/ℓ	2.4	4.3	0.99	1.7	1.7	2.0	1.8	2.0	2.4	1.9	1.4	1.1	10	
	全りん	mg/ℓ	0.018	0.012	0.012	0.029	0.023	0.022	0.017	0.028	0.026	0.042	0.020	0.015	1	
	大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	30	

※水量: 運転管理月報(2)による

※水質分析機関: 舞鶴厚生株式会社