

令和7年度 放流量・水質分析表

(相楽広域行政組合そうらく衛生センター)

年／月／日 項 目		単位	令和7年 4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月10日	10月22日	11月	12月	令和8年 1月	2月	3月	自主基準値
水量	放 流 水 量 月 平 均 値	m ³ /日	33.6	33.5	40.1	42.7	33.0	33.7	33.7						71.8
水 質	水 素 イ オン 濃 度 (pH)		7.8	7.4	7.4	7.6	7.7	7.6	7.9						5.8～8.6
	生物化学的酸素 要求量(BOD)	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						10
	化学的酸素 要求量(COD)	mg/ℓ	1.2	1.9	1.0	1.3	2.5	2.2	0.9						20
	浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						10
	全 窒 素	mg/ℓ	2.5	1.6	1.5	2.7	1.1	2.2	1.6						10
	全 り ん	mg/ℓ	0.023	0.025	0.038	0.039	0.030	0.037	0.030						1
	大 腸 菌 数	CFU/mℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						800
	色 度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						30

※水量:運転管理月報(2)による

※水質分析機関:舞鶴厚生株式会社