

令和7年度 放流水量・水質分析表

(相楽広域行政組合そらく衛生センター)

年／月／日 項目		単位	令和7年 4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月10日	10月22日	11月19日	12月	令和8年 1月	2月	3月	自主基準値
水量	放流水量 月平均値	m ³ /日	33.6	33.5	40.1	42.7	33.0	33.7	33.7	30.4					71.8
水質	水素イオン濃度 (pH)		7.8	7.4	7.4	7.6	7.7	7.6	7.9	7.1					5.8~8.6
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					10
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	1.2	1.9	1.0	1.3	2.5	2.2	0.9	0.9					20
	浮遊物質量 (SS)	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					10
	全窒素	mg/l	2.5	1.6	1.5	2.7	1.1	2.2	1.6	1.6					10
	全りん	mg/l	0.023	0.025	0.038	0.039	0.030	0.037	0.030	0.018					1
	大腸菌数	CFU/ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					800
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					30

※水量:運転管理月報(2)による

※水質分析機関:舞鶴厚生株式会社