令和８年度　放流水量・水質分析表

（相楽広域行政組合そうらく衛生センター）

項目 ＼ 年／月／日		単位	令和8年 4月22日	5月20日	6月17日	7月22日	8月19日	9月9日	10月21日						自主基準値
水量	放流水量 月平均値	㎥/日	45.0	38.7	42.8	43.4	38.2	44.0	35.3						71.8
水質	水素イオン濃度（pH）		7.6	7.5	7.5	7.2	7.9	7.8	7.9						5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	＜0.5	＜0.5	1.2	＜0.5	1.1	＜0.5	＜0.5						10
	化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	0.8	0.9	0.9	1.1	2.3	0.6	1.2						20
	浮遊物質量(SS)	mg/ℓ	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						10
	全窒素	mg/ℓ	2.0	0.98	3.0	1.9	2.0	1.8	1.6						10
	全りん	mg/ℓ	0.022	0.028	0.064	0.020	0.021	0.079	0.041						1
	大腸菌数	CFU/mℓ	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						800
	色度	度	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						30

※水量:運転管理月報(2)による

※水質分析機関:舞鶴厚生株式会社