

令和7年度 放流量量・水質分析表

(相楽広域行政組合そうらく衛生センター)

年/月/日 項目		単位	令和7年									令和8年			自主基準値
			4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月10日	10月22日	11月19日	12月17日	1月21日	2月18日	3月18日	
水 質	放流量 月平均値	m ³ /日	33.6	33.5	40.1	42.7	33.0	33.7	33.7	30.4	38.4	28.5	43.2	38.5	71.8
	水素イオン 濃度 (pH)		7.8	7.4	7.4	7.6	7.7	7.6	7.9	7.1	7.8	8.0	7.7	7.7	5.8~8.6
	生物学的酸素 要求量(BOD)	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	10
	化学的酸素 要求量(COD)	mg/l	1.2	1.9	1.0	1.3	2.5	2.2	0.9	0.9	3.4	1.2	1.7	1.5	20
	浮遊物質量 (SS)	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10
	全窒素	mg/l	2.5	1.6	1.5	2.7	1.1	2.2	1.6	1.6	2.1	1.4	1.4	1.2	10
	全りん	mg/l	0.023	0.025	0.038	0.039	0.030	0.037	0.030	0.018	0.064	0.044	0.010	0.054	1
	大腸菌数	CFU/ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	800
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	30	

※水量: 運転管理月報(2)による

※水質分析機関: 舞鶴厚生株式会社