

# 令和8年度 放流量量・水質分析表

(相楽広域行政組合そうらく衛生センター)

年/月/日 項 目		単位	令和8年											自主基準値
			4月22日	5月20日										
水 質	放 流 水 量 月 平 均 値	m <sup>3</sup> /日	45.0	38.7										71.8
	水 素 イ オン 濃 度 (pH)		7.6	7.5										5.8~8.6
	生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 (BOD)	mg/l	<0.5	<0.5										10
	化 学 的 酸 素 要 求 量 (COD)	mg/l	0.8	0.9										20
	浮 遊 物 質 量 (SS)	mg/l	<1	<1										10
	全 窒 素	mg/l	2.0	0.98										10
	全 り ん	mg/l	0.022	0.028										1
	大 腸 菌 数	CFU/m <sup>l</sup>	<1	<1										800
色 度	度	<1	<1										30	

※水量: 運転管理月報(2)による

※水質分析機関: 舞鶴厚生株式会社