

令和8年度 放流水量・水質分析表

(相楽広域行政組合そうらく衛生センター)

年／月／日 項 目		単位	令和8年 4月22日	5月20日	6月17日										自主基準値
水量	放流水量 月平均値	m ³ /日	45.0	38.7	42.8										71.8
水 質	水素イオン 濃度 (pH)		7.6	7.5	7.5										5.8～8.6
	生物化学的酸素 要求量(BOD)	mg/ℓ	<0.5	<0.5	1.2										10
	化学的酸素 要求量(COD)	mg/ℓ	0.8	0.9	0.9										20
	浮遊物質 量(SS)	mg/ℓ	<1	<1	<1										10
	全窒素	mg/ℓ	2.0	0.98	3.0										10
	全りん	mg/ℓ	0.022	0.028	0.064										1
	大腸菌数	CFU/mℓ	<1	<1	<1										800
	色度	度	<1	<1	<1										30

※水量:運転管理月報(2)による

※水質分析機関:舞鶴厚生株式会社